



Oświęcim, 18 sierpnia 2017 roku

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania nr PWiK/D-ZP/PN20/2017 pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu”

Pytanie nr 1

W treści SIWZ wskazane jest, że ma być 40 paneli, łączna moc instalacji 10,0 kW. Z tego wynika, że Zamawiający wymaga paneli fotowoltaicznych o mocy 250 Wp każdy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość użycia 40 paneli o wyższej mocy, np. 270 Wp?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość użycia paneli o mocy powyżej 250 Wp każdy. Zamawiający informuje również, że dopuszcza zastosowanie mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych niż 40 szt. pod warunkiem, że łączna moc wykonanej instalacji fotowoltaicznej będzie wynosić minimum 10,0 kWp.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Członek Zarządu
mgr Anna Cieciak

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Kazimierz Hom