



Oświęcim, 18 sierpnia 2017 roku

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE POSTANOWIEŃ SIWZ

Dotyczy: postępowania nr PWiK/D-ZP/PN20/2017 pn. „**Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu**”

Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 18.08.2017 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz do treści ogłoszenia o zamówieniu wprowadza się następującą zmianę: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej liczby paneli fotowoltaicznych niż 40 szt. pod warunkiem, że łączna moc wykonanej instalacji fotowoltaicznej będzie wynosić minimum 10,0 kWp.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Członek Zarządu
mgr Anna Cieciak

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Kazimierz Hom