



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Oświęcim, 21 listopada 2017 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr PWiK/D-ZP/PN25/2017 pn. **„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociagową”**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „zasadą konkurencyjności” w oparciu o załącznik nr 1 do „Wewnętrznego Regulaminu Zamówień Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu” – „Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ)”.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania 92 - 94 pismo z dnia 10.11.2017

92. Dotyczy rozdział VIII, punkt 2 lit. a)

W ocenie Wykonawcy wymagana przez Zamawiającego w rozdziale VIII, punkt 2 lit.

a) ilość zmiennych znacznie przekracza wielkości zazwyczaj obsługiwane w projektach podobnej skali, dlatego Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na następujące:

„a) minimum 2 systemy SCADA o ilości zmiennych minimum 1000 każdy.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

93. Dotyczy w rozdziale VIII, punkt 2 lit. b)

Jaki zakres dostaw i usług wymagany jest w zakresie systemów automatyki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości każdego z systemów do 200 000zł brutto?

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

94. Dotyczy w rozdziale VIII, punkt 2 lit. d)

Z punktu widzenia oceny doświadczenia Wykonawcy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń, nie ma znaczenia, czy montowane przez Wykonawcę przepływomierze były zasilane bateryjnie, czy też z sieci energetycznej. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań w tym zakresie na poniższe:

„d) minimum 1 kompleksowe zadanie polegające na dostawie, montażu i konfiguracji urządzeń pomiarowych, w tym przynajmniej 10 przepływomierzy.”

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Członek Zarządu

mgr Anna Cieciak

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor

mgr inż. Andrzej Janus

