



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Oświęcim, 18 stycznia 2018 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr PWiK/D-ZP/PN29/2017 pn. **„Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową”**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z „zasadą konkurencyjności” w oparciu o załącznik nr 1 do „Wewnętrznego Regulaminu Zamówień Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu” – „Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ)”.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedzi na pytania 79, pismo z dnia 17.01.2018:

79. W rozdziale 6 OPZ, pkt. 20, o) Zamawiający zapisał „(Wykonawca) przeprowadzi 4 (wskazane przez Zamawiającego) analizy skutków wystąpienia uderzenia hydraulicznego (symulacja w warunkach ruchu nieustalonego). Podobny zapis występuje również na str. 40 OPZ, pkt. 27 Oprogramowanie symulacyjne, wymagania stawiane oprogramowaniu: symulacje stanów nieustalonych.

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową” należy również dostarczyć dodatkowe lub zintegrowane (z oprogramowaniem dla stanów ustalonych) oprogramowanie do prowadzenia symulacji uderzenia hydraulicznego i jednocześnie wykonać model numeryczny systemu dystrybucji wody dla stanów nieustalonych? Modele uderzenia hydraulicznego wykonuje się dla wybranych fragmentów sieci wodociągowej,

 1

związanych głównie z pompowniami II i III st. Ponadto, kalibracja takiego modelu możliwa jest w oparciu o pomiary ciśnień szybkozmiennych, wymagających zastosowania specjalnego typu urządzeń pomiarowych.

Zamawiający NIE WYMAGA w ramach Zamówienia wykonania analizy skutków uderzenia hydraulicznego. Zamawiający NIE WYMAGA dostarczenia dodatkowego modułu/oprogramowania do prowadzenia symulacji uderzenia hydraulicznego oraz analizy stanów nieustalonych.

Zamawiający wykreśla punkt: rozdz. 6 pkt. 20. „o) przeprowadzi 4 (wskazane przez Zamawiającego) analizy skutków wystąpienia uderzenia hydraulicznego (symulacja w warunkach ruchu nieustalonego).”

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Anna Ciecinek

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Domański