



adresat:

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim**

Nasz znak: **DW/2026/0167**

Wasz znak:

Oświęcim, dnia **22.01.2026**

dotyczy: **oceny jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym za rok 2025**

Po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 20.01.2026 o sygnaturze nr NK.903.8.5.2026 zatytułowanego „Ocena jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym za rok 2025” informujemy iż nie zgadzamy się z treścią zawartą w ostatnim akapicie pkt. I. Wnioskujemy o jego usunięcie w całości albo doprecyzowanie, że przekroczenie parametru mętność miało charakter incydentalny (krótkotrwały) a przeprowadzone przez Spółkę tego samego dnia badania kontrolne potwierdziły zgodność parametru mętność z wartością parametryczną.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu kwestionowało poprawność oznaczenia parametru mętność przeprowadzonego przez laboratorium WSSE w Krakowie w próbce wody pobranej w dniu 18.08.2025r. w punkcie zgodności: SUW Zasole. Przypominamy również, że ciągły pomiar mętności prowadzony w tym dniu przez zabudowany na stacji SUW Zasole mętnościomierz oraz wyniki badań dla próbek wody surowej i uzdatnionej wykonane w tym dniu przez akredytowane laboratorium naszego przedsiębiorstwa nie wykazały żadnych przekroczeń wartości parametrycznej parametru mętność.

Otrzymują:

1x adresat

1x a/a T-Lab

Z poważaniem,

**WICEPREZES ZARZĄDU
ds. technicznych**

Jerzy Sapyta

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 33 843-28-77

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

KRS 0000095555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58 **REGON:** 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 60 959 000,00 zł