



**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
Laboratorium**

32-603 Oświęcim, ul. Ostatni Etap 6
tel: 33 843-28-14



AB 1353

**Komunikat PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu w sprawie jakości wody
wtłaczanej do sieci wodociągowej**

Wartości średnie za okres od 1.05.2026 r. do 31.05.2026 r.

Oznaczenie	Jednostka	Zakład uzdatniania wody		Wartość parametryczna ¹⁾
		Zasole	Zaborze	
Mętność (AZ)	NTU	0,12	0,13	1
Barwa (AZ)	mg/l Pt	<5	<5	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach (N)	-	Akceptowalny	Akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
pH (AZ)	pH	7,1	7,3	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa (AZ)	µS/cm	317	692	2500
Amoniak (AZ)	mg/l	<0,10	<0,10	0,5
Azotyny (AZ)	mg/l	<0,05	<0,05	0,5
Azotany (AZ)	mg/l	6,73	4,69	50
Chlorki (AZ)	mg/l	21,68	52,26	250
Siarczany (AZ)	mg/l	22,09	54,13	250
Żelazo ogólne (AZ)	µg/l	<20	<20	200
Mangan (AZ)	µg/l	<20	<20	50
Chlor wolny (N)	mg/l	0,13	-	0,3 ²⁾
Twardość ogólna (AZ)	mgCaCO ₃ /l	118	323	60 - 500
Wapń (AZ)	mg/l	34	101	-
Magnez (N)	mg/l	7,31	17,54	125
<i>Escherichia coli</i> (AZ)	NPL w 100 ml	0	0	0
Bakterie grupy coli (AZ)	NPL w 100 ml	0	0	0
Enterokoki (ArZ)	jtk w 100 ml	0	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (AZ)	jtk w 1 ml	0	0	Bez nieprawidłowych zmian

¹⁾ – Wartość parametryczna określona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

²⁾ w punkcie czerpalnym u konsumenta

Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

(A) - Metodyka akredytowana (AB 1353), referencyjna – o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze prawnie regulowanym)

(Ar) - Metodyka akredytowana (AB 1353), równoważna do referencyjnej wymienionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) - wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze prawnie regulowanym.

(Z) - oznacza metodę badawczą ujętą w decyzji PPIS nr 1/DL/25 z dnia 21.10.2025 r. o zatwierdzeniu Laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako spełniającego wymagania do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(N) – oznacza badania nieakredytowane (nie objęte zakresem akredytacji AB 1353) spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02